

Znak sprawy RGGKiI 271.01.2013

dotyczy: wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy zamówienia publicznego:

„Zwiększenie pojemności zbiornika małej retencji wodnej w Krasnobrodzie poprzez pogłębienie i odmulenie”.

Treść zapytania do SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie odmiennej technologii na etapie na etapie wykonawstwa? Odmienna technologia polegałaby na wykorzystaniu do wykonawstwa pogłębienia i odmulania zbiornika pogłębiarki ssąco – regulującej.

Odpowiedź zamawiającego:

W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ dotyczące możliwości zastosowania do wykonania planowanych robót na zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie pogłębiarki ssąco -refulującej wyjaśniam, że Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie tej technologii.

Pełny zakres robót obejmuje zdjęcie i hałdowanie wierzchniej warstwy piasku, usunięcie zalegających pod spodem namulów, ułożenie warstwy separacyjnej z geowłókniny filtracyjnej, uformowanie dna zbiornika w rejonie planowanego kąpieliska z piasku (uprzednio zdjętego uzupełnionego piaskiem dostarczonym z zewnątrz). Zastosowanie proponowanej koparki nie pozwoli na prawidłowe wykonanie projektowanych robót. Ponadto obecny poziom wody w zbiorniku wynosi ok. 255,90 m n.p.m. (o 0,80 m poniżej NPP) wobec czego znaczna część powierzchni dna zbiornika przewidziana do pogłębienia i ukształtowania dla potrzeb kąpieliska jest odsłonięta.

BURMISTRZ KRASNOBRODU

Wiesław Chmielewicz