

**Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie**

Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu  
Rejon Dystrybucji Gazu Tomaszów Lubelski  
Zamojska 47, 22-600 Tomaszów Lubelski  
tel. (0-84) 664 39 44

GMINA KRASNOBRÓD  
UL. 3 MAJA 36  
22-440 KRASNOBRÓD

Nasz znak: 810/O/WP1/32/13

Tomaszów Lubelski, 2013-04-29

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ**

**Przewidywany pobór paliwa gazowego – do 10 m<sup>3</sup>/h.**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2013-04-29 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- 1 Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
- 2 Punkt wyjścia z systemu gazowego (miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego):  
Świetlica wiejska, gm. Krasnobród, Malewyszczyna, 17
- 3 Cel wykorzystania paliwa gazowego:
  - A - przygotowanie posiłków
  - B - przygotowanie ciepłej wody
  - C - ogrzewanie
- 4 Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - 4.1 Moc przyłączeniowa: do 10 [m<sup>3</sup>/h];
  - 4.2 Roczny odbiór paliwa gazowego: 2000 [m<sup>3</sup>/rok].
- 5 Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - 5.1 Przyłącze istniejące średnie ciśnienie.
  - 5.2 Średnica kurka głównego Dn 15 [mm].
  - 5.3 Lokalizacja: Malewyszczyna 17, gm. Krasnobród, .
- 6 Ciśnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, określone we wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
  - minimalne: nie dotyczy,
  - maksymalne: nie dotyczy.
- 7 Dyspozycyjne ciśnienie w miejscu włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - minimalne: 180 [kPa],
  - maksymalne: 250 [kPa]
- 8 Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - minimalne: 1,8 [kPa],
  - maksymalne: 2,5 [kPa]
- 9 Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
  - 9.1 Miejsce dostawy i odbioru: kurek główny
  - 9.2 Miejsce usytuowania kurka głównego: na budynku;
  - 9.3 Miejsce usytuowania gazomierza: na zewnątrz-swobodny dostęp;
  - 9.4 Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 szt.;
  - 9.5 Rozstaw króćców gazomierza: 130 [mm].
  - 9.6 Wymagania dotyczące redukcji: reduktor o przepustowości do 10 m<sup>3</sup>/h

9.7 Inne wymagania: Brak<sup>1</sup>.

- 10 Granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa stanowi: kurek główny na przyłączy gazowym (zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociągu).
- 11 Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę
- 12 **Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.**
- 13 Zakres przyłączenia obejmuje montaż gazomierza wraz z reduktorem o przepustowości do 10 m<sup>3</sup>/h.
- 14 Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
  - 14.1 Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
  - 14.2 zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,
  - 14.3 zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
- 15 W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
- 16 Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2015-04-29.
- 17 Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
- 18 Klauzule
  - 18.1 W realizacji przyłączeń (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami KSG sp. z o.o. w Tarnowie, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
  - 18.2 Niniejsze warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
  - 18.3 Jeżeli podmiot, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia nie wystąpi do OSD z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części, OSD zawiera umowy o przyłączenie do sieci z uwzględnieniem kolejności wpływu kompletnych wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie, w miarę istniejących warunków technicznych w szczególności wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego.
  - 18.4 Wzór umowy o przyłączenie udostępniany jest na stronie internetowej OSD.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK

..... Rejon Dystrybucji Gazu .....

Tomaszów Lubelski

Marian Stelmaszczuk

Opracował(a): *Marek Kędra*

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-84) 664 39 44

Data odbioru lub wysłania do Klienta: .....

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....  
(miejsowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. OTO/RDG aa.

<sup>1</sup> za zgodą właściciela (administratora) obiektu gdy Wnioskodawcą nie jest właściciel obiektu