

OBLICZENIA WYKONANE ZOSTAŁY PRZEZ BPWIK "ROLWIK" W LUBLINIE

Program - SIECW - 1992.10.15 Wersja 3.02 Nr 047

W Y N I K I O B L I C Z E N H Y D R A U L I C Z N Y C H
=====

Miejscowosc : KRASNOBRĄD UL. ŹWIERKOWA

Temat : SIEĆ WODOCIĄGOWA

Wariant : P.POL. H3

Lepkosc - $1.3 \cdot 10^{-6}$ Pa*s

Gestosc - 1000.000 kg/m³

Calkowity pobór cieczy = 5 dm³/s

Calkowita dlugosc sieci = 0.49 km

Ilosc wezłów w sieci = 4

Ilosc odcinków w sieci = 3

Ilosc obwodów w sieci = 0

Straty cisnienia wg Colebrooka i Whitea

Nazwa zbioru danych =