

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w KRASNOBRODZIE  
z/s w MAJDANIE WIELKIM  
Majdan Wielki 398, 22-440 Krasnobród  
tel. 084 660 76 15  
NIP 922-000-80-37 REGON 001242283  
(PKD 2007) 3600Z

Majdan Wielki 30-09-2013r.

DORADZTWO I WYKONAWSTWO  
ROBÓR BUDOWLANYCH  
„AKTEX” ANTONI KOPYTKO  
22-600 TOMASZÓW LUBELSKI

Zakład Gospodarki Komunalnej Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim podaje warunki techniczne włączenia projektowanej sieci wodociągowej w miejscowości Krasnobród dla ul. Świerkowej w Krasnobrodzie

1. Sieć wodociągową zasilić poprzez wcinę trójnikiem żeliwnym w punkcie oznaczonym jako nr 1 z istniejącej sieci dn 80 PCW na działce nr 1953 9 ul. Modrzewiowa.  
Do obliczeń przyjąć ciśnienie 0,35 MPa w punkcie 1 dla rozbioru bytowo gospodarczego i p. pożarowego w wysokości  $5 \text{ dm}^3 / \text{sek}$
2. Rurociągi sieci z rur PE (SDR17) na ciśnienie 1,0 MPa łączone za pomocą zgrzewania czółowego. Przyłącza wodociągowe z rur PE 100 łączone kształtkami gwintowo-zaciskowymi.
3. Węzły na sieci z żeliwa kołnierzewego.
4. Przejścia projektowanych rurociągów pod drogami nieurządzonymi wykonać metodą rozkopu w stalowych rurach osłonowych
5. Pozostałe warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami

DYREKTOR

*mgr Jacek Gmyz*

Za zgodność:  
*inż. Zygmunt Moskal*  
upr. bud. 2132/Lb/73  
w specjalności instalacje i urządzenia  
sanitarne bez ograniczeń