

**Do wykonawców**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), przekazuję treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu pod nazwą „Remont ulicy Hipolita Gietki w Krasnobrodzie od km 0+000 do km 0+396”:

**Pytanie nr 1.**

Zamawiający na planie sytuacyjnym zaprojektował drogę poza przebiegiem istniejącej jezdni, a poszerzenia istniejącego korpusu drogi nie zostały ujęte w przedmiarze robót ani w opisie technicznym. Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót.

**Odpowiedź:**

Planowana do remontu droga została zaprojektowana po śladzie istniejącej drogi. Szerokość istniejącej drogi jest mniejsza niż 3,5 m. W miejscach wykonania poszerzenia należy przyjąć do wyceny podbudowę pomocniczą z mieszanki piasku związanego cementem  $R_m = 5,0$  MPa, pielęgnację podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 552 m<sup>2</sup>, a także z koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 33cm – 552 m<sup>2</sup>.

**Pytanie nr 2**

Na projektowanym odcinku drogi gminnej uwidoczniiony jest przebieg kanalizacji sanitarnej. Prosimy o uściślenie zakresu robót dotyczących regulację włączów i studni.

**Odpowiedź:**

Zakres robót dotyczący regulacji pionowej włączów i studni leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 3**

Zamawiający w przedmiarze robót w pozycji 8 i 9 projektuje pobocza z gruntu ulepszanego kruszywem o powierzchni 496 m<sup>2</sup>, w opisie technicznym zaprojektowane jest pobocze gruntowe ulepszone o powierzchni 630 m<sup>2</sup>. Prosimy o ponowne przeliczenie powierzchni pobocza.



**Odpowiedź:**

Należy przyjąć powierzchnię zjazdów i poboczy 630 m<sup>2</sup> z gruntu ulepszanego z mieszanki kruszywa niezwiązanego o grubości 8 cm zgodnie ze zmienionym przedmiarem robót.

ZAMAWIAJĄCY

**BURMISTRZ  
KRASNOBRODU**  
*Kazimierz Misztal*



**GMINA KRASNOBRÓD**  
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,  
tel./fax. (0-84) 660 76 91  
e-mail: [um@krasnobrod.pl](mailto:um@krasnobrod.pl), [www.krasnobrod.pl](http://www.krasnobrod.pl)