

Krasnobród, dnia 30.12.2020 r.

Do wykonawców

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i Dz. U. z 2020 r. poz. 1086 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu pod nazwą „Remont ulicy Leśnej w Krasnobrodzie od km 0+000,00 do km 0+382,69”:

Pytanie nr 1.

Ze względu na rozbieżności w dokumentach prosimy o podanie gr. poboczy z kruszywa. W opisie technicznym dokumentacji i przedmiarze podano gr. 8cm natomiast na przekroju normalnym 10cm.

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość poboczy z kruszywa po zagęszczeniu 8cm.

Pytanie nr 2.

Prosimy o zmianę obmiaru poz. 9 przedmiaru robót tj. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod pobocza z kruszywa z 17m² na 693m² co jest równe obmiarowi poboczy.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć zgodnie ze zmienionym przedmiarem robót (poz. 10) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocza – 693m².

Pytanie nr 3.

Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o potwierdzenie, że istniejąca konstrukcja ma wymaganą szerokość w związku z czym nie należy uwzględniać poszerzenia.



Odpowiedź:

Należy uwzględnić wykonanie poszerzenia oraz przyjąć do wyceny zgodnie ze zmienionym przedmiarem robót (tj. poz. 3, 4, 5):

- koryto wykonywane mechanicznie – 220m²
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego – 1 770,00m²
- wykonanie warstwy z mieszanki piasku stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm – 120m²

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.01.2021r. do godziny 10:00.

ZAMAWIAJĄCY

**BURMISTRZ
KRASNOBRÓDU**

Kazimierz Misztal



GMINA KRASNOBRÓD

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród,

tel./fax. (0-84) 660 76 91

e-mail: um@krasnobrod.pl, www.krasnobrod.pl